

De: USP Torres Novas

Enviada: 9 de dezembro de 2025 11:53

Para: André Sousa

Assunto: Levantamento da Interdição AQS / Presença de Legionella spp - Balneário de funcionários (PMTN-B-FUNC) e balneário feminino (PMTN-BF)

Importância: Alta

Exmos. Sr. Chefe de Divisão de Desporto

Dr. André Sousa,

No seguimento da V/ comunicação infra, **Encarrega-me a Autoridade de Saúde - Dra. Lourdes León** da transmissão da seguinte informação:

De acordo com os resultados de pesquisa de *Legionella spp* das colheitas de água efetuadas no dia **25.11.2025 (3ª amostra colhida após 1 mês da intervenção - conforme o preconizado na Portaria n.º 25/2021 de 29.01)** nas **Piscinas Municipais Fernando Cunha - Balneário de funcionários (PMTN-B-FUNC) e balneário feminino (PMTN-BF)** e tendo por base os **Relatórios de Ensaio n.º: 80768/2025 e n.º: 80767/2025**, as mesmas apresentam os parâmetros de *Legionella spp* com **resultados negativos**, concluindo-se que as ações implementadas foram eficazes para a resolução do problema detetado, **pelo exposto informa-se que podem proceder ao levantamento da interdição da Água Quente Sanitária (AQS).**

Mais se informa que deve ser efetuado um Programa de Manutenção e Limpeza, assim como, um **Plano de Prevenção e Controlo de Legionella** de acordo com a Lei nº 52/2018 de 20 de Agosto.

Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.

Com os melhores cumprimentos,

Técnica Saúde Ambiental – TSDT Especialista

De: André Sousa

Enviado: 9 de dezembro de 2025 10:51

Para: USP Torres Novas

Assunto: FW: Envio de Boletins

Exma. Sra.

Vimos por este meio enviar em anexo os boletins relativos à contra análise efetuada no passado dia 25/11/2025, ao sistema de AQS das Piscinas Municipais, para controlo da Legionella, as quais se mantêm negativas.

Neste sentido solicita-se reavaliação da situação atual das piscinas municipais, para eventual abertura.

Com os melhores cumprimentos,

André Sousa
Chefe de Divisão

Divisão de Desporto



De: Gonçalo Neves | Citywater

Enviada: 9 de dezembro de 2025 10:13

Para: André Sousa

Assunto: Envio de Boletins

Caro André,

Seguem em anexo os boletins referentes à 3ª contra-analise, realizada a 25/11. Todos os resultados estão em conformidade.